



Gmina Krotoszyce

adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

Krotoszyce, 30.04.2015r.

SE.271.22.2.2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Remontu dachu w budynku świetlicy w miejscowości Czerwony Kościół gmina Krotoszyce” informuję, że:

Pytania:

1/ W przedmiarze robót w poz.6"pokrycie dachów dachówką karpiówką podwójnie w koronkę" przyjęto pozycję 504-04 z KNR-2-02 Pozycja ta jest nieprawidłowa odnosi się do pokrycia dachu karpiówką na zaprawie.Do pokrycia dachu dachówką karpiówką na wkłady powinna być zastosowana poz 0517-03 z KNR 0-15II

2/ Proszę podać szerokość dachówki 15 czy 18 cm bo od tego zależna jest cena
roszę o ustosunkowanie się do zapytania

Odpowiedzi:

1. Przyjęta w przedmiarze pozycja krycia dachu dachówką ceramiczną w koronkę z katalogu KNR 2-02 poz. 0504-04 jest prawidłowa – zawiera w sobie wszystkie nakłady niezbędne do wykonania krycia, a których nie zawiera wspomniana pozycja KNR 0-15II poz. 0517-03, np. gąsior, wsporniki pod ławy kominiarskie itd. Należy naturalnie zmodyfikować minimalnie nakłady materiałów – jak zamienić zaprawę na gwoździe, czy też zużycie dachówki – w tym przypadku ok. 36 szt./ m2 – dachówka o wym. 38x18 cm.

2. jw.



Gmina Krotoszyce

adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

Sprawę prowadzi:

Anna Rabska, tel. 76 8878421 w. 13, e-mail: sekretarz@krotoszyce.pl

e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl