



Gmina Krotoszyce

adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

Krotoszyce, 30.04.2015r.

SE.271.22.2015

Dotyczy: zapytania cenowego na „Remont dachu w budynku świetlicy w miejscowości Czerwony Kościół, gmina Krotoszyce”.

Pytania:

1. W przedmiarze robót ujęto wymianę cegieł na kominach (do 3 szt. jednym miejscu) – 3 szt. w naszej ocenie oba kominy należy przemurować. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przemurowanie to należałoby chociaż otynkować kominy i je pomalować. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i ewentualnie o uzupełnienie przedmiaru robót?
2. Czy należy zastosować dachówki szczytowe czy Zamawiający przewiduje na krawędziach obróbki blacharskie? Jeśli obróbki blacharskie to z jakiej blachy? Proszę o uzupełnienie przedmiaru?
3. Jaki kolor dachówki należy uwzględnić w kalkulacji cenowej?
4. W przedmiarze występuje tylko pozycja na wywóz odpadów. Proszę uzupełnić przedmiar o pozycję z opłatą utylizacyjną?

Odpowiedzi:

1. Należy otynkować i pomalować kominy:
 - Tynkowanie poz. KNR 4-01 0735-07 obmiar 3,8 m²
 - Malowanie kominów 2x farbą emulsyjną poz. KNR 2-02 1505-10 obmiar 3,8 m²
2. Wymiana obróbki krawędzi dachu z blachy stalowe ocynkowanej
poz. KNR 4-01 0533-02 obmiar 4,2 m²
3. Kolor dachówki - naturalna czerwień
4. Pozycja: Wywóz odpadów powinna zawierać w sobie opłatę utylizacyjną



Gmina Krotoszyce

adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

Sprawę prowadzi:

Anna Rabska, tel. 76 8878421 w. 13, e-mail: sekretarz@krotoszyce.pl

e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl