



Gmina Krotoszyce

adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370

Krotoszyce, 12.05.2015r.

Dotyczy: przetargu na Przebudowę drogi transportu rolniczego w Czerwonym Kościele

Pytania:

1. Prosimy o podanie właściwej grubości warstwy wiążącej? Na przekrojach poprzecznych pokazana jest grubość 5 cm, opis techniczny pokazuje 4 cm, przedmiar robót pokazuje 4 cm.
2. W przedmiarze robót jest zamieszczone skropienie emulsją asfaltową tylko przed układaniem warstwy ścieralnej. Czy należy wykonać skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed układaniem warstwy wyrównawczej oraz skropienie emulsją asfaltową przed układaniem warstwy wiążącej? Jeżeli tak, to w jakiej pozycji przedmiaru robót należy to uwzględnić?
3. Po czyjej stronie jest usunięcie krzaków i zadrzewień rosnących w obrębie poboczy i rowów?

Nie ma takiej pozycji wymienionej ani w opisie przedmiotu zamówienia ani w przedmiarze robót, jeśli po stronie Zamawiającego to prosimy o podanie do kiedy zostaną usunięte, a jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o dodanie stosownych pozycji przedmiarowych.

4. Czy w zakres zadania wchodzi włączenie tej drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 364? Prosimy o udostępnienie stosownego uzgodnienia z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
5. Jaka jest kategoria ruchu KR na tej drodze gminnej?

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące w/w przetargu w kolejności ich zadawania informujemy :

1. Grubość warstwy wiążącej wynosi 4 cm
2. Po wykonaniu profilowania należy uwzględnić skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²
3. W pozycji oczyszczenie rowów uwzględniono (i tak należy przyjąć w własnych kalkulacjach) usunięcie zakrzaczeń – krzaki do średnicy 5 cm
4. Włączenie do drogi wojewódzkiej nr 364 – wystąpiono do DSDiK we Wrocławiu o wyrażenie zgody na włączenie (i tak już włączonej drogi gminnej do drogi wojewódzkiej) uwzględniając promień włączenia 5,0 m . Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi . W kosztorysie podane ilości nawierzchni uwzględniają włączenie do drogi wojewódzkiej .
5. Kategoria KR1

Ponadto w składanej ofercie należy uwzględnić ustawienie krawężników na leżaco lub zamontowanie krawężników najazdowych na włączeniu dróg o nawierzchni gruntowej.

Beata Castañeda Trujillo

(-)

Wójt Gminy Krotoszyce